



कोल्हापूर महानगरपालिका

पोस्ट बॉक्स नं. ३३, पिन कोड नं. - ४१६ ००२.

फोन नं.-पी.बी.एक्स. बोर्ड २५४०२९१ ते २५४०२९८



जावक क्र.— अग्निशमन विभाग / वशि-१/ १३ /२०२५-२६

दि.: ०२/०४/२०२५

प्रति,
डॉ. बी.आर.पाटील,
पेटवडगांव, जि.कोल्हापूर




विषय :- डॉ. बी.आर.पाटील, मराठा नगर, पेट वडगांव, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर, यांचे धन्वंतरी हॉस्पिटल
६० बेड हॉस्पिटल इमारतीसाठी ना-हरकत दाखला बाबत...

संदर्भ :- १. संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय यांचा आदेश दि.२७/०१/२०२१
२. कोहिनूर सेफ्टी सर्विसेस यांचा दि. ०२/०४/२०२५ चा बी फॉर्म लायसन
नं. MFS- LA/RF-10 RF-10

उपरोक्त विषयांकीत कामी संदर्भिय पत्रान्वये डॉ. बी.आर.पाटील, मराठा नगर, पेट वडगांव, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर, यांचे धन्वंतरी हॉस्पिटल ६० बेड हॉस्पिटल मध्ये बसविणेत आलेल्या अग्निप्रतिबंधक सुविधा दुरुस्त आणि कार्यक्षम स्थितीत असलेबाबत अग्निशमन विभागाचा ना-हरकत दाखला मागणी केलेला आहे.

उपरोक्त ठिकाणी संचालक, महाराष्ट्र राज्य अग्निशमन सेवा संचालनालय यांनी दिलेल्या आदेशाने महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना २००६ भाग ४ नुसार आपल्या हॉस्पिटल मध्ये बसवण्यात आलेली अग्निशमन सुविधांची कोल्हापूर महानगरपालिका अग्निशमन विभागाने तपासणी केली असून युनायटेड सेल्स कॉर्पोरेशन यांचा दि. ०१/०४/२०२५ चा बी फॉर्म लायसन नं. MFS- LA/RF-203 RF-192 प्रमाणे १.) ए.बी.सी -५ नग, सी.ओ.टु-०१ नग, २) पंप-३ एच.पी., ३) होजरील-२ नग, हायड्रंट व्हॉल्व-०२, आलार्म सिस्टीम-०१, स्मोक डिटेक्टर-१२ नग, ४) टु वे-१ नग, बसवलेली आहे. सदर यंत्रणा आज मितीला कार्यक्षम व सुस्थितीत असले बाबत नमुद केले असल्याने त्यांना इकडील विभागा कडून ना-हरकत दाखला देण्यात येत आहे. सदरचा दाखला हा केवळ मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी साठी वापरण्याचा आहे.

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना २००६ भाग ४ मधिल कलम ३ (पोट कलम ३) नुसार सदरची यंत्रणा सुस्थितीत व कार्यसत असले बाबत मान्यताप्राप्त लायसन एजन्सी यांचा बी फॉर्म वर्षातून दोन वेळा म्हणजे जानेवारी व जुलै महीन्यात सादर करण्याचा आहे अन्यथा सदरचा ना-हरकत दाखला रद्द समजण्यात येईल. सदरचा दाखला एक वर्षाचे मुदतीकरिता देण्यात येत आहे. ६० बेड हॉस्पिटल परवाना नुतनीकरण करणे कामी आग सुरक्षा निधी GD 1000133202500082 रक्कम १६,६३८/-रुपये दिनांक ०२/०४/२०२५ रोजी भरण्यात आले आहे.


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका